	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/νση: Κριάρη 40 (1^{ος} όροφος) Χανιά Τ.Κ. 73135 Τηλ: 28213 41773 Fax:28213 41786 email schepitropi2@chania.gr	Χανιά : 06/10/2020 Αρ. Πρωτ. : 1207
---	--	--

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**ΠΡΟΣ****ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ**

Η Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων προσκαλεί τους ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ να καταθέσουν προσφορά για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ –ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ για το σχολικό έτος 2020-21».

Η εργασία αφορά τη συντήρηση 28 καυστήρων και την εξαέρωση 1.245 σωμάτων καλοριφέρ και είναι προϋπολογισμού 2.734,40 € (με Φ.Π.Α 24%). Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08-08-2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) στον συμμετέχοντα που θα καταθέσει τη χαμηλότερη προσφορά . Σε περίπτωση ίδιων προσφορών θα γίνει κλήρωση ενώπιου του αρμόδιου οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Οι προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την **Πέμπτη 15/10/2020 ώρα 11.00 π.μ.** στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής οδός Κριάρη 40, 1^{ος} όροφος.

Σας επισυνάπτουμε τα τεύχη: α) της τεχνικής περιγραφής – συγγραφή υποχρεώσεων- γ) του ενδεικτικού προϋπολογισμού δ) του εντύπου οικονομικής προσφοράς, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.


2. Αποδεικτικό Φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια δημόσια αρχή.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα κύρια και επικουρική (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, περί εγγραφής του σ' αυτό.
6. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.
7. Άδεια λειτουργίας και συντήρησης καυστήρων Σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2012 από την αντίστοιχη Περιφέρεια.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση μαζί με την οικονομική προσφορά στην οποία θα δηλώνουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα δικαιολογητικά 1-7 της πρόσκλησης (σύμφωνα με την παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016), και θα τα προσκομίσουν πριν την υπογραφή την ανάθεσης αν αναδειχθούν μειοδότες.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 28213-41773, καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ**

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/νση : Κριάρη 40 (1^{ος} όροφος)
Χανιά Τ.Κ.73135
Τηλ: 2821 3 41773
Fax:2821 3 41786
e-mail: schepitropi2@chania.gr

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ –ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2020-21»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.734,40(ΜΕ ΦΠΑ 24%)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

**για την απευθείας ανάθεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ –ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2020-21»**

Οι εργασίες αφορούν τη συντήρηση των 28 καυστήρων των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεκριμένα:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ KW
1ο Γυμνάσιο Χανίων	1	230
3ο Γυμνάσιο Χανίων'4ο Γυμνάσιο Χανίων	2	330, 230
3ο Γενικό Λύκειο Χανίων	1	50
5ο Γυμνάσιο Χανίων	1	320
1ο Γενικό Λύκειο Χανίων	1	320
6ο Γυμνάσιο Χανίων '4ο Γενικό Λύκειο Χανίων' Εσπερινό Γυμνάσιο Χανίων' Εσπερινό Λύκειο Χανίων	2	410, 410
7ο Γυμνάσιο Χανίων	1	100
1ο Γυμνάσιο Ελ. Βενιζέλου	1	250
2ο Γυμνάσιο Ελ. Βενιζέλου	1	100
Γυμνάσιο Κουνουπιδιανών	1	60
Γυμνάσιο Ν Κυδωνίας	1	130
Γυμνάσιο Σούδας	1	100
Μουσικό Σχολείο Θερύσου	1	300
2ο Γενικό Λύκειο Χανίων	1	245
Γενικό Λύκειο Ακρωτηρίου' ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου 'Ε.Ε.Ε.Κ. Χανίων	2	520, 520
Γενικό Λύκειο Ελευθ. Βενιζέλου	1	300
Γενικό Λύκειο Ν Κυδωνίας	2	100, 113
Γενικό Λύκειο Σούδας	1	160

1ο ΕΠΑΛ Χανίων '2ο Γυμνάσιο Χανίων	2	165, 40
2ο ΕΠΑΛ Χανίων' Εσπερινό ΕΠΑΛ Χανίων	3	250, 170 ,103
ΕΠΑΛ Ελευθ. Βενιζέλου	1	300
ΣΥΝΟΛΟ	28	

και την εξαέρωση 1245 σωματών καλοριφέρ τα οποία βρίσκονται στα παρακάτω σχολεία:

ΣΧΟΛΕΙΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΓΙΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗ	Δ/ΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1ο Γυμν. Χανίων	47	ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1
1ο ΕΠΑΛ Χανίων	72	ΚΟΡΑΗ 1
2ο ΓΕΛ Χανίων	16	ΚΟΡΑΗ 5
3ο Γυμνάσιο Χανίων	3	ΑΠΤΕΡΩΝ 2 ΚΟΥΜΠΕΣ
4ο Γυμνάσιο Χανίων	4	ΑΠΤΕΡΩΝ 2 ΚΟΥΜΠΕΣ
1ο Γυμνάσιο Ελ. Βενιζέλου	58	ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΧΑΝΙΑ
2ο Γυμνάσιο Ελ. Βενιζέλου	43	ΑΡΠΑΚΟΥΛΑΚΗΔΩΝ 14
Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο	4	ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 1 ΜΟΥΡΝΙΕΣ
1ο ΓΕΛ Χανίων	73	ΓΕΡ ΠΑΡΔΑΛΗ
5ο Γυμνάσιο	88	ΓΕΡ ΠΑΡΔΑΛΗ
ΓΕΛ Ελ. Βενιζέλου	81	Ι. ΜΑΡΚΑΚΗ10 ΚΑΛΥΚΑΣ
ΕΠΑΛ Ελ. Βενιζέλου	133	ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ
Γυμνάσιο Σούδας	50	ΣΟΥΔΑ ΕΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ4
ΓΕΛ Σούδας	38	25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΟΥΔΑ
Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας	24	ΔΑΡΑΤΣΟ Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΓΕΛ Νέας Κυδωνίας	78	ΔΑΡΑΤΣΟ Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ
4ο ΓΕΛ Χανίων	62	ΕΜΜ. ΜΟΥΝΤΑΚΗ 1
6 Γυμνάσιο Χανίων	75	ΕΜΜ. ΜΟΥΝΤΑΚΗ 1
2ο ΕΠΑΛ/Εσπερινό ΕΠΑΛ Χανίων	65	ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ 94
ΕΚ Χανίων	36	ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ 27
7ο Γυμν. Χανίων	52	ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 18 ΚΟΥΜΠΕΛΗ
Μουσικό Σχολείο	77	ΦΡΟΥΔΙΑ ΧΑΛΕΠΑΣ- ΣΕΙΜΕΝΗ
Γυμνάσιο Κουνουπιδιανών	59	ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ

ΓΕΛ Ακρωτηρίου	7	ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ	1245	

A) Γενικά

Η συντήρηση-ρύθμιση λέβητα-καυστήρα, ανεξαρτήτως ισχύος και χρησιμοποιούμενου καυσίμου, γίνεται από τους αδειούχους εγκαταστάτες αερίων καυσίμων ή εγκαταστάσεων καύσης ή από τα πρόσωπα έχοντα το δικαίωμα αυτό(διπλωματούχους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ουδείς άλλος επιτρέπεται να εκτελεί εργασίες συντήρησης-ρύθμισης με συνυπευθυνότητα του αναδόχου.

Η ετήσια συντήρηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των λεβήτων-καυστήρων (στο σύνολο 28) των σχολικών κτιρίων Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων, που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη αναλυτική κατάσταση της μελέτης, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τους Ελληνικούς Κανονισμούς και τις υποδείξεις του εκάστοτε κατασκευαστή . Ο ανάδοχος παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας των λεβήτων για όλη τη περίοδο του χειμώνα και σε περίπτωση βλάβης, υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση.

B) Εργασίες τακτικής συντήρησης

Οι εργασίες συντήρησης που πρέπει να γίνονται σε κάθε λέβητα-καυστήρα είναι οι εξής:

- διακοπή ηλεκτρικής παροχής
- ασφαλή απομάκρυνση του καυστήρα (ολική ή μερική) από τον λέβητα
- λεπτομερής μηχανικός καθαρισμός του θαλάμου καύσης του λέβητα, της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας, των αεριαυλών και ελατηρίων, του καπναγωγού από υπολείμματα καύσης με συρμάτινες βούρτσες και ηλεκτρική σκούπα
- έλεγχος λέβητα, σωληνώσεων και διακοπών, βανών κ.λ.π. για διαρροές και στεγανοποίηση τυχόν διαρροών
- αντικατάσταση ακροφυσίου (μπεκ) καυστήρων πετρελαίου
- καθαρισμός της αντλίας πετρελαίου, καθαρισμός/αντικατάσταση του φίλτρου πετρελαίου και της γραμμής παροχέτευσης του καυσίμου από τη δεξαμενή στον καυστήρα
- καθαρισμός και έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος έναυσης του καυστήρα (φωτοαντίσταση/φωτοστοιχείο, ηλεκτρόδια ανάφλεξης, πυκνωτής, μετασχηματιστής κ.λ.π.)
- έλεγχος καλής κατάστασης και ορθής λειτουργίας των ασφαλιστικών πίεσης, υδατοστατών, ηλεκτρικών κυκλωμάτων κ.λ.π.
- έλεγχος στεγανότητας βαλβίδων (για αέρια καύσιμα)
- δοκιμή λειτουργίας του συστήματος ανίχνευσης αερίου (αν υπάρχει)
- δοκιμή λειτουργίας των ασφαλιστικών συστημάτων λέβητα-καυστήρα
- ρύθμιση αναλογίας αέρα – καυσίμου
- λεπτομερής έλεγχος των σχετικών ασφαλιστικών διατάξεων (μηχανικών και ηλεκτρικών), σε όλους τους λέβητες , boiler κλπ και των διατάξεων ανοδικής προστασίας

- μέτρηση –ανάλυση καυσαερίων με κατάλληλο ηλεκτρονικό αναλυτή
- καταγραφή της συντήρησης και των στοιχείων των λεβήτων – καυστήρων (θερμική ισχύς Kcal/h, KW, είδος καυσίμου, χωρητικότητα, κλπ.) και επισύναψη του αποκόμματος του ηλεκτρονικού καυσαναλυτή υποχρεωτικά στο φύλλο συντήρησης και ρύθμισης της εγκατάστασης
- οποιαδήποτε άλλη εργασία συντήρησης λέβητα-καυστήρα προβλέπεται από τους κανονισμούς, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητώς παραπάνω

Το φύλλο συντήρησης και ρύθμισης της εγκατάστασης για κάθε λέβητα θα συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα, θα διανέμονται , ένα στον διευθυντή της σχολικής μονάδας και ένα στη σχολική επιτροπή, θα υπογράφεται, τον ανάδοχο και από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας (με πλήρη στοιχεία, δηλαδή, όνομα, επώνυμο, υπογραφή, ημερομηνία)

Στο φύλλο συντήρησης και ρύθμισης της εγκατάστασης υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται ενδεχόμενα προβλήματα, δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που επηρεάζουν την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος λέβητα-καυστήρα-καπνοδόχου (συμπεριλαμβανομένων και προβλημάτων ή ελλείψεων στο χώρο του λεβητοστασίου)

Γ) Έλεγχος και μέτρηση καυσαερίων στις εγκαταστάσεις με συνολική θερμική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 400 KW

Στις εγκαταστάσεις με συνολική θερμική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 400 KW, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ ΥΠΕΚΑ 189533/07-11-2011 (ΦΕΚ 2654/09-11-2011), επιβάλλεται ο έλεγχος και η διενέργεια μέτρησης καυσαερίων μέχρι 30 Απριλίου, μια φορά τον μήνα και η καταχώρησή τους σε σχετικό βιβλίο μετρήσεων καυσαερίων, θεωρημένο από την Αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ ή τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας

Το βιβλίο θα παραδοθεί στην Υπηρεσία και σε αυτό θα καταγράφονται όλες οι μετρήσεις που γίνονται με ευθύνη του Αναδόχου. Είναι επιθυμητό η παράδοση των μετρήσεων να γίνεται και σε ηλεκτρονική μορφή για περαιτέρω επεξεργασία.

Δ) Αποκατάσταση βλαβών

Σε περίπτωση βλάβης ο συντηρητής θα ειδοποιείται εγκαίρως από την Υπηρεσία και η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας άμεσα. Η αποκατάσταση βλαβών θα γίνεται επί τόπου ενώ η αξία των απαραίτητων πιθανών ανταλλακτικών θα επιβαρύνει τη Σχολική Επιτροπή. Εάν προκύψει βλάβη που δεν θα οφείλεται σε ευθύνη του συντηρητή και σύμφωνα με την κρίση της Υπηρεσίας θα απαιτηθεί ειδική επισκευή και πολύωρη απασχόληση (π.χ. αντικατάσταση κυκλοφορητή, εγκεφάλου, επισκευή πόρτας με πυρίμαχο υλικό κ.λ.π.) η δαπάνη επισκευής θα συμφωνείται ξεχωριστά. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και να φέρουν όλες τις διεθνείς πιστοποιήσεις ασφάλειας, ποιότητας κατασκευής και λειτουργίας που έχουν καθιερωθεί για τα συγκεκριμένα είδη (CE,

Τ.Υ.Ν., ISO κ.λ.π.) ενώ ο τύπος τους και ο τρόπος συναρμολόγησης θα πρέπει να γίνει όπως ορίζει ο κατασκευαστής των στοιχείων του συστήματος λέβητα-καυστήρα.

Ο ανάδοχος μετά το πέρας των εργασιών θα πρέπει να χορηγήσει στην εκάστοτε Σχολική Κοινότητα: Το φύλλο συντήρησης του/των καυστήρων.

Ε) Ισχύς Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 60 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της τεχνικής έκθεσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά για τη συντήρηση λέβητων –καυστήρων υποχρεούνται και να καταθέσουν προσφορά και για την εκτέλεση τη εργασίας εξαέρωσης . Προσφορά μόνο για τη συντήρηση καυστήρων δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Ζ) Πληρωμή

Η αξία της ποσότητας που παραλαμβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται μέσα σε χρόνο 30 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του τιμολογίου μετά των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής και την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία ελέγχων και διαδικασιών.

Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Η) - Επανάληψη Διαγωνισμού

Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Χανίων, ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί με έγγραφες προσφορές μετά από νεότερη πρόσκληση, αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα αυτοί που συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό.

ΧΑΝΙΑ 06/10/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ : ΚΡΙΑΡΗ 40 (1^{ΟΣ} ΟΡΟΦΟΣ)
ΧΑΝΙΑ Τ.Κ. 73135
ΤΗΛ: 2821 3 41773
Fax:2821 3 41786
e-mail: schepitropi2@chania.gr

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ –ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2020-21»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.734,40(ΜΕ ΦΠΑ 24%)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΕ KW	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
1	1ο Γυμνάσιο Χανίων	1	230	50,00	50,00
2	3ο Γυμνάσιο Χανίων'4ο Γυμνάσιο Χανίων	2	330, 230	50,00	100,00
3	3ο Γενικό Λύκειο Χανίων	1	50	50,00	50,00
4	5ο Γυμνάσιο Χανίων	1	320	50,00	50,00
5	1ο Γενικό Λύκειο Χανίων	1	320	50,00	50,00
6	6ο Γυμνάσιο Χανίων '4ο Γενικό Λύκειο Χανίων' Εσπερινό Γυμνάσιο Χανίων 'Εσπερινό Λύκειο Χανίων	2	410, 410	90,00	180,00
7	7ο Γυμνάσιο Χανίων	1	100	50,00	50,00
8	1ο Γυμνάσιο Ελ. Βενιζέλου	1	250	50,00	50,00
9	2ο Γυμνάσιο Ελ. Βενιζέλου	1	100	50,00	50,00
10	Γυμνάσιο Κουνουπιδιανών	1	60	50,00	50,00
11	Γυμνάσιο Ν Κυδωνίας	1	130	50,00	50,00
12	Γυμνάσιο Σούδας	1	100	50,00	50,00
13	Μουσικό Σχολείο Θερίσου	1	300	50,00	50,00
14	2ο Γενικό Λύκειο Χανίων	1	245	50,00	50,00

15	Γενικό Λύκειο Ακρωτηρίου' ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου' Ε.Ε.Ε.Κ. Χανίων	2	520, 520	90,00	180,00
16	Γενικό Λύκειο Ελ. Βενιζέλου	1	300	50,00	50,00
17	Γενικό Λύκειο Ν Κυδωνίας	2	100, 113	50,00	100,00
18	Γενικό Λύκειο Σούδας	1	160	50,00	50,00
19	1ο ΕΠΑΛ Χανίων '2ο Γυμνάσιο Χανίων	2	165, 40	50,00	100,00
20	2ο ΕΠΑΛ Χανίων' Εσπερινό ΕΠΑΛ Χανίων	3	250, 170 ,103	50,00	150,00
21	ΕΠΑΛ Ελ. Βενιζέλου	1	300	50,00	50,00
	ΣΥΝΟΛΟ	28		ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	1.560,00
				Φ.Π.Α 24%	374,40
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 24%	1.934,40

ΣΧΟΛΕΙΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΓΙΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗ	Δ/ΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1ο Γυμν. Χανίων	47	ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1
1ο ΕΠΑΛ Χανίων	72	ΚΟΡΑΗ 1
2ο ΓΕΛ Χανίων	16	ΚΟΡΑΗ 5
3ο Γυμνάσιο Χανίων	3	ΑΠΤΕΡΩΝ 2 ΚΟΥΜΠΕΣ
4ο Γυμνάσιο Χανίων	4	ΑΠΤΕΡΩΝ 2 ΚΟΥΜΠΕΣ
1ο Γυμνάσιο Ελ. Βενιζέλου	58	ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΧΑΝΙΑ
2ο Γυμνάσιο Ελ. Βενιζέλου	43	ΑΡΠΑΚΟΥΛΑΚΗΔΩΝ 14
Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο	4	ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 1 ΜΟΥΡΝΙΕΣ
1ο ΓΕΛ Χανίων	73	ΓΕΡ ΠΑΡΔΑΛΗ
5ο Γυμνάσιο	88	ΓΕΡ ΠΑΡΔΑΛΗ
ΓΕΛ Ελ. Βενιζέλου	81	Ι. ΜΑΡΚΑΚΗ10 ΚΑΛΥΚΑΣ
ΕΠΑΛ Ελ. Βενιζέλου	133	ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ

Γυμνάσιο Σούδας	50	ΣΟΥΔΑ ΕΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ4
ΓΕΛ Σούδας	38	25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΟΥΔΑ
Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας	24	ΔΑΡΑΤΣΟ Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΓΕΛ Νέας Κυδωνίας	78	ΔΑΡΑΤΣΟ
4ο ΓΕΛ Χανίων	62	ΕΜΜ. ΜΟΥΝΤΑΚΗ 1
6 Γυμνάσιο Χανίων	75	ΕΜΜ. ΜΟΥΝΤΑΚΗ 1
2ο ΕΠΑΛ/Εσπερινό ΕΠΑΛ Χανίων	65	ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ 94
ΕΚ Χανίων	36	ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ 27
7ο Γυμν. Χανίων	52	ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 18 ΚΟΥΜΠΕΛΗ
Μουσικό Σχολείο	77	ΦΡΟΥΔΙΑ ΧΑΛΕΠΑΣ- ΣΕΙΜΕΝΗ
Γυμνάσιο Κουνουπιδιανών	59	ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ
ΓΕΛ Ακρωτηρίου	7	ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ	1245	

Για την εργασία της εξαέρωσης των σωμάτων καλοριφέρ , η σχολική επιτροπή θα διαθέσει το ποσό των 800,00 ευρώ με Φ.Π.Α 24%.


Αν χρειαστεί οποιοδήποτε ανταλλακτικό ή εκτέλεση κάποιας εργασίας που δεν προβλέπεται , η πληρωμή θα γίνει μετά από συνεννόηση με τη σχολική επιτροπή για έγκριση δαπάνης προμήθειας υλικού και εργασίας.

ΧΑΝΙΑ 06/10/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

	<p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΡΙΑΡΗ 40 (1^{ΟΣ} ΟΡΟΦΟΣ) ΧΑΝΙΑ Τ.Κ.73135 ΤΗΛ: 2821 3 41773 FAX:2821 3 41786 email schepitropi2@chania.gr</p>	<p>«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ –ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2020-21»</p> <p>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.734,40(ΜΕ Φ.Π.Α 24%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ</p>
--	--	--

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησηςμε
 Α.Φ.Μ.Δ.Ο.Υ.με
 έδρα, οδός, αριθμός,
 τηλέφωνο, fax.....,
 email.....

A/A	ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΕ KW	ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 24%	ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α 24 %
1	1ο Γυμνάσιο Χανίων	1	230		
2	3ο Γυμνάσιο Χανίων'4ο Γυμνάσιο Χανίων	2	330, 230		
3	3ο Γενικό Λύκειο Χανίων	1	50		
4	5ο Γυμνάσιο Χανίων	1	320		
5	1ο Γενικό Λύκειο Χανίων	1	320		
6	6ο Γυμνάσιο Χανίων '4ο Γενικό Λύκειο Χανίων' Εσπερινό Γυμνάσιο Χανίων' Εσπερινό Λύκειο Χανίων	2	410, 410		
7	7ο Γυμνάσιο Χανίων	1	100		
8	1ο Γυμνάσιο Ελ. Βενιζέλου	1	250		
9	2ο Γυμνάσιο Ελ. Βενιζέλου	1	100		

10	Γυμνάσιο Κουνουπιδιανών	1	60		
11	Γυμνάσιο Ν Κυδωνίας	1	130		
12	Γυμνάσιο Σούδας	1	100		
13	Μουσικό Σχολείο Θερύσου	1	300		
14	2ο Γενικό Λύκειο Χανίων	1	245		
15	Γενικό Λύκειο Ακρωτηρίου'ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου'Ε.Ε.Ε.Κ. Χανίων	2	520, 520		
16	Γενικό Λύκειο Ελευθ. Βενιζέλου	1	300		
17	Γενικό Λύκειο Ν Κυδωνίας	2	100, 113		
18	Γενικό Λύκειο Σούδας	1	160		
19	1ο ΕΠΑΛ Χανίων '2ο Γυμνάσιο Χανίων	2	165, 40		
20	2ο ΕΠΑΛ Χανίων' Εσπερινό ΕΠΑΛ Χανίων	3	250, 170 ,103		
21	ΕΠΑΛ Ελευθ. Βενιζέλου	1	300		
	ΣΥΝΟΛΟ	28	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 24%		
			Φ.Π.Α 24%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 24%		

Για την εργασία της εξαέρωσης των 1.245 σωμάτων καλοριφέρ , προσφέρω το ποσό των
 Φ.Π.Α 24%.

ευρώ με

ΧΑΝΙΑ...../...../2020
 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
 (σφραγίδα –υπογραφή)