



**ΔΗΜΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ**
MUNICIPALITY OF
CHANIA · CRETE

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Πληροφ. : Μαυρομάτης Σοφοκλής
Γρηγορίου Ε' 50 & Κ. Σφακιανάκη,
Χανιά Κρήτης, 73135
Τηλ.: 2821341723
smavromatis@chania.gr, www.chania.gr

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ.Α.Μ.»**

Για την εύρυθμη λειτουργία του κλιματισμού στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Α.Μ.) που βρίσκεται στην, πλατεία Κατεχάκη Παλιά Πόλη, απαιτούνται τα παρακάτω:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Αντλία θερμότητας 1 (CARRIER 30RQSY078)					
1.	INVERTER	ΤΕΜ.	1	2.164,00 €	2.164,00 €
2.	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ	ΤΕΜ.	1	1.094,00 €	1.094,00 €
3.	ΦΙΛΤΡΑ	ΤΕΜ.	6	110,00 €	660,00 €
Αντλία θερμότητας 2 (CARRIER 30RQSY078)					
4.	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΤΕΜ.	1	634,00 €	634,00 €
7.	ΦΙΛΤΡΑ	ΤΕΜ.	6	110,00 €	660,00 €
Αντλία θερμότητας 3 (CARRIER 30RQSY078)					
8.	INVERTER	ΤΕΜ.	1	2.164,00 €	2.164,00 €
9.	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ	ΤΕΜ.	1	1.094,00 €	1.094,00 €
10.	ΦΙΛΤΡΑ	ΤΕΜ.	6	110,00 €	660,00 €
Κ.Κ.Μ. αίθουσας συνεδριάσεων (1ος όροφος)					
11.	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Κ.Κ.Μ.	ΤΕΜ.	1	350,00 €	350,00 €
12. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ					
ΣΥΝΟΛΟ:					11.010,00 €
Φ.Π.Α. (24%):					2.642,40 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (24%):					13.652,40 €

Το συνεργείο που θα αναλάβει την συντήρηση πρέπει να αποτελείται από κατάλληλο τεχνικό προσωπικό στο οποίο ένας τουλάχιστον πρέπει να είναι Εργοδηγός Ψυκτικός (Πιστοποιητικό ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι Φθοριούχων αερίων), σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2013. Μαζί με την προσφορά ο προσφέρων πρέπει να καταθέσει τη σύνθεση του συνεργείου και σε φωτοτυπία τις άδειες όλων των μελών του. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πρέπει να συνταχθεί εντός ενός (1) μηνός από τον Αρχιτεκνίτη **Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών** όπως ορίζεται στο παράρτημα Β του Π.Δ. 1/2013.

Ο ανάδοχος συντηρητής είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθ.Δ6/Β/14826 (ΦΕΚ/1122/Β/2008), να συμπληρώσει, να υπογράψει και να σφραγίσει, το Φύλλο Συντήρησης και Ρύθμισης του Συστήματος Κλιματισμού, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), δηλώνοντας την πραγματοποιηθείσα ετήσια συντήρηση και τοποθετώντας το υποχρεωτικά σε ευδιάκριτη θέση του κτιρίου. Ένα αντίγραφο θα υποβληθεί και στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, για να

λάβει γνώση της υφιστάμενης κατάστασης της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας των κλιματιστικών της μηχανημάτων & εγκαταστάσεων.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί κατά τις κείμενες διατάξεις, τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας εργαζομένων, προσωπικού & προς τρίτων ατόμων, που απαιτούνται για την αποτροπή τυχόν ατυχημάτων που ενδεχομένως να συμβούν κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης είτε αποκατάστασης βλαβών/ζημιών ή εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς συντήρησης αυτών.

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης που θα υπογραφεί, ο ανάδοχος ευθύνεται για την πιστή τήρηση κανονισμών ασφαλείας & προδιαγραφών λειτουργίας των εγκαταστάσεων και γενικώς την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Νόμου.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 13.652,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) και της εγκατάστασης.

ΧΑΝΙΑ 02-10-2024

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος του
τμήματος μελετών
Τεχνικών Υπηρεσιών

Γιώργος Ευθυμίου
Μηχανολόγος Μηχανικός

Περικλής Βακάλης
Πολιτικός Μηχανικός

Σοφοκλής Μαυρομάτης
Μηχανολόγος Μηχανικός